

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Chełmcu z siedzibą w Kłęczanach
33-394 KŁĘCZANY Nr 1
tel./fax 18 443 33 73
NIP 734-25-59-837 REGON 001288820

WYKONAWCY
STRONA INTERNETOWA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu pn.: „Utworzenie Centrum Społeczno-Kulturalnego w Marcinkowicach”

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytania Wykonawcy dotyczącego przedmiotowego postępowania przetargowego, zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zapytanie 1.

Proszę o wyjaśnienie jakie idą okna – PCV są w ST, czy drewniane jak w przedmiarze

Odpowiedź:

Okna drewniane zgodnie z przedmiarem robót, doliczyć parapety wewnętrzne drewniane o gr. 38 mm, szt.9

Zapytanie 2.

Proszę podać czy będą montowane balustrady – są w ST

Odpowiedź:

Nie będą montowane balustrady.

Zapytanie 3.

Proszę podać czy należy liczyć wycieraczki – brak w przedmiarze – są w ST

Odpowiedź:

Tak należy doliczyć w ofercie – metalowa o wym 30 cm x 50 cm

Zapytanie 4.

Proszę podać czy będzie montowany wkład żeliwny – jest w ST

Odpowiedź:

Nie będzie montowany

Zapytanie 5.

Proszę podać czy na podłodze idą panele, czy podłoga z desek iglastych

Odpowiedź:

Należy policzyć podłogę z desek iglastych /tzw. podłoga biała/ - (wg rzutu parteru)

Zapytanie 6.

Proszę o podanie warstw elewacji – jakie grubości, jaki tynk; akrylowy, mineralny

Odpowiedź:

Zgodnie z przedmiarem robót tj. poziom parteru - ocieplenie wełną mineralną gr. 10 cm/twarda/ + folia paroprzepuszczalna o wysokiej przepuszczalności /doliczyć/ + ruszt drewniany + obicie z desek. Poziom piwnic - płyty styropianowe gr. 5 cm + siatka /doliczyć/ na kleju z wyprawą elewacyjną - system / tynk żywiczny. Należy doliczyć parapety zewnętrzne z bl. powlekanej szt. 9


Zapytanie 7.

Proszę o udostępnienie projektu jeżeli jest jakiś oprócz rysunku załączonego na stronie internetowej

Odpowiedź:

Nie posiadamy innej dokumentacji, oprócz rysunku załączonego na stronie internetowej

Powyższe stanowi uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia i staje się integralną częścią SIWZ. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert (nie jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach).

p.o. DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmcu

mgr Artur Boruta